

✓ Кудьмача О.І.
Винишова Н.П.
[Signature]
Інформація АБ



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ *(на сайті)*
ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
ЧЕРНІВЕЦЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Степана Бандери, 6, м. Чернівці, 58000, телефон/факс (0372) 52-33-67,
e-mail: consumerbuc12@i.ua, код ЄДРПОУ 40416813

30.10.2017 № 24.24/02-1867 На № _____ від _____

**Начальнику управління освіти
Чернівецької міської ради
Мартинюку С.В.**

Шановний Сергіє Васильовичу!

В зв'язку із зниженням температури повітря, з метою профілактики грипу та ГРВІ, Вам необхідно довести до підпорядкованих закладів освіти вимоги чинного законодавства по дотриманню температурного режиму (додається).

В разі отримання інформації про порушення температурного режиму, непрацюючих систем опалень та інших надзвичайних ситуацій **негайно** інформувати Чернівецьке міське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

**З повагою,
начальник управління**

[Signature]
С. Лазарєв

01-35/2286
03 11 17

Вимоги чинного законодавства по дотриманню температурного режиму в навчально – виховних, лікувально –профілактичних та закладах соціального спрямування

Відповідно до наказу МОЗ №234 від 24.03.2016 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів» температура приміщень повинна бути +19 - 23° С; у приміщеннях басейну +29 - 30° С; у залах для занять музикою та фізичною культурою +18 - 19° С; у теплих переходах не менше +15° С; у приміщеннях, що займають кутове положення або знаходяться в торці будівлі дошкільного навчального закладу, температура повітря повинна бути не менше +21° С та відносна вологість повітря в приміщеннях, де перебувають діти повинна бути в межах 40 - 60 %.

У приміщеннях загальноосвітніх навчальних закладів відносна вологість повітря повинна складати 40-60%, температура повітря в класах і кабінетах+17-18°С, майстерень з обробки металу і дерева + 16-18°С, спортивних залах +15-17°С, роздягальнях при них +19- 23°С, актовій залі +17-20°С, бібліотеці+ 16-18°С, медичних кабінетах + 21-23°С, рекреаціях + 16-18°С, спальних приміщеннях + 18-20°С, умивальних + 20-23°С, вестибюлі, гардеробі+16-19°С, в туалетах + 17-21°С, в душових – не нижче 25°С (ДСанПіН 5.5.2.008-01).

Вологість повітря не повинна виходити за допустимі межі 40-60%. Дотримати ці норми допоможе регулярне провітрювання, яке слід проводити в будь-який час року. Якщо температура навколишнього повітря нижче -10°С, то досить наскрізного 5-хвилинного провітрювання на великій перерві і хвилинного на маленькій. По мірі підвищення температури на вулиці збільшується і час провітрювання.

Під час канікул допустимо знизити температуру повітря в школі до 15 градусів. Щоб здійснювати постійний контроль дотримання температурного режиму, необхідно всі приміщення школи забезпечити термометрами.

Розрахункова температура та кратність повітрообміну приміщень в закладах, що надають первинну медичну допомогу, повинна складати в процедурному, оглядовому кабінеті, кабінеті щеплень +22°С; в реєстратурі, довідковій кімнаті, вестибюлі, гардеробні +18°С, відповідно до Наказу МОЗ №259 від 02.04.2013 року «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну (медико-санітарну) допомогу»:

У решта медичних закладах розрахункова температура та кратність повітрообміну приміщень повинна відповідати нормам ДБН В 2.2.-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я».

У закладах соціального спрямування розрахункова температура повітря становить $+20^{\circ}\text{C}$ для осіб вільного і спостережного утримання, $+21^{\circ}\text{C}$ для громадян похилого віку та інвалідів, спроможних до часткового самообслуговування, $+22^{\circ}\text{C}$ для лежачих хворих і тих, хто пересувається на кріслах – колясках, відповідно до ДБН В.2.2-18-2007 «Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення».

и
и
у
у,
ю
я